

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А

тел/факс:8(86130)58-345

Утверждаю:
Врио руководителя ИЛ
Ю.В. Жила



ПРОТОКОЛ
испытаний № 904.21/4/Б от «11» июня 2021г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Коммунальник» Краснодарский край, Брюховецкий район, с.Большой Бейсуг, пер. Школьный, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца): водозабор Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Большой Бейсуг

Точка отбора: артскважина № 5327

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 09.06.2021г. 13 час. 20 мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 09.06.2021г. 13 час. 30 мин.

Отбор пробы выполнил: и.о.директора Чамагуа Г.А.

Основание для проведения испытаний: заявление вход. № 3020 от 09.06.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 09.06.2021г.

Дата окончания испытаний: 11.06.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»


Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А

тел/факс:8(86130)58-345

Утверждаю:
Врио руководителя ИЛ

Ю.В. Жила



ПРОТОКОЛ
испытаний № 903.21/4/Б от «11» июня 2021г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Коммунальник» Краснодарский край, Брюховецкий район, с.Большой Бейсуг, пер. Школьный, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца): водозабор Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Большой Бейсуг

Точка отбора: артскважина № 2962

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 09.06.2021г. 12час. 40мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 09.06.2021г. 13час. 30мин.

Отбор пробы выполнил: и.о.директора Чамагуа Г.А.

Основание для проведения испытаний: заявление вход. № 3020 от 09.06.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 09.06.2021г.

Дата окончания испытаний: 11.06.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А

тел/факс:8(86130)58-345

Утверждаю:
Врио руководителя ИЛ
Ю.В. Жила



ПРОТОКОЛ
испытаний № 902.21/4/Б от «11» июня 2021г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Коммунальник» Краснодарский край, Брюховецкий район, с.Большой Бейсуг, пер. Школьный, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца): водозабор Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Приречное

Точка отбора: артскважина № 952

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 09.06.2021г. 12час. 25мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 09.06.2021г. 13час. 30мин.

Отбор пробы выполнил: и.о.директора Чамагуа Г.А.

Основание для проведения испытаний: заявление вход. № 3020 от 09.06.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 09.06.2021г.

Дата окончания испытаний: 11.06.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А

тел/факс:8(86130)58-345

Утверждаю:
Врио руководителя ИЛ

Ю.В. Жила



ПРОТОКОЛ
испытаний № 900.21/4/Б от «11» июня 2021г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Коммунальник» Краснодарский край, Брюховецкий район, с.Большой Бейсуг, пер. Школьный, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца): водозабор Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Большой Бейсуг

Точка отбора: артскважина № 4216

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 09.06.2021г. 11 час. 40 мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 09.06.2021г. 13 час. 30 мин.

Отбор пробы выполнил: и.о.директора Чамагуа Г.А.

Основание для проведения испытаний: заявление вход. № 3020 от 09.06.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 09.06.2021г.

Дата окончания испытаний: 11.06.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А

тел/факс:8(86130)58-345

Утверждаю:
Врио руководителя ИЛ
Ю.В. Жила



ПРОТОКОЛ
испытаний № 906.21/4/Б от «14» июня 2021г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Коммунальник» Краснодарский край, Брюховецкий район, с.Большой Бейсуг, пер. Школьный, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца): водозабор Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Харьков-Полтавское

Точка отбора: артскважина № 4286

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 09.06.2021г. 13 час. 20 мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 09.06.2021г. 13 час. 30 мин.

Отбор пробы выполнил: и.о. директора Чамагуа Г.А.

Основание для проведения испытаний: заявление вход. № 3020 от 09.06.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 09.06.2021г.

Дата окончания испытаний: 14.06.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А

тел/факс:8(86130)58-345

Утверждаю:
Врио руководителя ИЛ
Ю.В. Жила



ПРОТОКОЛ
испытаний № 905.21/4/Б от «14» июня 2021г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Коммунальник» Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Большой Бейсуг, пер. Школьный, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца): водозабор Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Большой Бейсуг

Точка отбора: артскважина № 5322

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 09.06.2021г. 13 час. 00 мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 09.06.2021г. 13 час. 30 мин.

Отбор пробы выполнил: и.о. директора Чамагуа Г.А.

Основание для проведения испытаний: заявление вход. № 3020 от 09.06.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 09.06.2021г.

Дата окончания испытаний: 14.06.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А тел/факс:8(86130)58-345

Утверждаю:
Врио руководителя ИЛ

Ю.В. Жила



ПРОТОКОЛ
испытаний № 901.21/4/Б от «14» июня 2021г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП «Коммунальник» Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Большой Бейсуг, пер. Школьный, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца): водозабор Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Приречное

Точка отбора: артскважина № 2965

Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение

Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л

Дата и время отбора пробы: 09.06.2021г. 12 час. 00 мин.

Дата и время поступления пробы в ИЛ: 09.06.2021г. 13 час. 30 мин.

Отбор пробы выполнил: и.о. директора Чамагуа Г.А.

Основание для проведения испытаний: заявление вход. № 3020 от 09.06.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ/мл	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100мл	обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/ 100мл	обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 09.06.2021г.

Дата окончания испытаний: 14.06.2021г.

Место проведения испытаний: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Кубанская, дом 132, литер А тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: Давиденко О.В.; Понер Т.С.